

Health by Nature AS  
Myreneveien 28  
4847 ARENDAL

Dato: 06.08.2003  
Lab.nr: 03/1652  
Arkiv: 121202/I

## ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 30.06.03 Analyseperiode: 01.07.03 - 06.08.03 Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve Prøvetaker: Anita Aanonsen Jernquist

	Referanse	Merking	Tatt ut:
1: DRIKKEVANN	E.coli, uten vivatap	kontrollpr.	06.08.2003
2: DRIKKEVANN	E.coli, med vivatap	etter 5 min.	06.08.2003
3: DRIKKEVANN	E.coli, med vivatap	etter 1 time	06.08.2003

	Metode	Benevning	Prøve 1:	Prøve 2:	Prøve 3:
Escherichia coli, MF	NS4792	/100ml	> 100	0	0

> betyr 'Større enn'

### TILLEGGSPPLYSNINGER:

Analysereporten erstatter tidl. rapport 03/1467.


Forsøk med Echerichia coli. Vannprøve tilsatt bakterier u/vivatap og analysert. Deretter er den samme prøven tilsatt vivatap, og analysert etter 5 minutter og 1 time. 1 pose vivatap til 2 liter vannverksvann (Arendal).

Det er kun analysene som er akkrediterte, og ikke selve tilberedelsen til forsøket.

Denne rapporten må ikke gjengis i utdrag uten særskilt tillatelse fra laboratoriet. Der det finnes dokumentasjon om analyseusikkerhet, kan denne fås tilsendt på forespørsel. For mikrobiologiske analyserer er det ikke beregnet analyseusikkerhet. Resultatene gjelder kun de prøvede objekter.

Eventuelle vurderinger av prøveresultater er ikke en del av det akkrediterte dokument, kun som et tillegg til resultatene.

Med hilsen

  
Anita Aanonsen Jernquist  
Laboratorieleder

Prøve 1:                      Prøve 2:                      Prøve 3:



Side 1 av 1